



3 Свидетельство о приёме
Адресный контроллер считывателя АКС-1041
ФИДШ.426449.004_____

зав.№ _____ изготовлен в соответствии

с действующей технической документацией и признан годным
для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие АКС-1041 техническим характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации АКС-1041 при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации АКС-1041 составляет 18 месяцев со дня ввода АКС-1041 в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

В течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем документе, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя АКС-1041, высланного в адрес предприятия-изготовителя с паспортом и актом (протоколом) с указанием неисправности и времени наработки до отказа.

5 Реквизиты предприятия-изготовителя:

601650 Владимирская обл. г. Александров, ул. Первомайская, 46
ООО «НПП «АСБ «Рекорд»
Тел/факс (49244)-30468. E-mail: asb@asbgroup.ru

6 Отметка о продаже (отгрузке) _____ МП

число, месяц, год

подпись

Адресный контроллер считывателя АКС-1041

Этикетка
ФИДШ.426449.004ЭТ

1. Основные технические данные

1.1 АКС-1041 предназначен для управления взятием и снятием с охраны разделов. АКС-1041 предназначен для работы в составе интегрированной системы безопасности «Антел» и обеспечивает возможность дистанционно устанавливать свою конфигурацию.

1.2 АКС-1041 предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях при температуре окружающей среды минус 40 до +50 °С и при относительной влажности воздуха до 90 % при температуре 25 °С.

1.3 АКС-1041 обеспечивает работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 18 до 56 В.

1.4 Средний срок службы АКС-1041 не менее десяти лет.

1.5 Драгметаллы в АКС-1041 отсутствуют.

2 Комплектность

Комплектность поставки АКС-1041 соответствует таблице 1.

Таблица 1

Наименование комплектующих	ФИДШ.426449.004	ФИДШ.426449.004-01
	кол-во (шт.)	кол-во (шт.)
Адресный контроллер считывателя АКС-1041	1	1
Резистор С2-33Н-0,25-6,8 кОм±5%	4	4
Саморез оцинкованный DIN 7981 2,9x32	4	-
Дюбель распорный пластиковый 5x25	4	-
Саморез оцинкованный DIN 7981 4,2x45	-	4
Дюбель распорный пластиковый 6x35	-	4
Стяжка нейлоновая 3x100мм	-	3
Ключ шестигранный 2,5мм DIN911	-	1 на 10 приборов
ФИДШ.4426449.004РЭ Адресный контроллер считывателя АКС-1041. Руководство по эксплуатации	1 на 10 приборов	1 на 10 приборов
ФИДШ.4426449.004ЭТ Адресный контроллер считывателя АКС-1041 Этикетка	1	1