



3 Свидетельство о приёмке

Адресное табло индикации АТИ-5001 ФИДШ.466116.001ТУ

зав.№ _____ изготовлен в соответствии

с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие АТИ-5001 техническим характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации АТИ-5001, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации АТИ-5001 составляет 18 месяцев со дня ввода АТИ-5001 в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

В течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем документе, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя АТИ-5001, высланного в адрес предприятия-изготовителя с паспортом и актом (протоколом) с указанием неисправности и времени наработки до отказа.

5 Реквизиты предприятия-изготовителя:

601650 Владимирская обл. г. Александров, ул. Первомайская, 46

ООО «НПП «АСБ «Рекорд»

Тел/факс (49244)-30468

E-mail: asb@asbgroup.ru

6 Отметка о продаже (отгрузке) _____ МП

число, месяц, год

подпись

Адресное табло индикации АТИ-5001

Этикетка

ФИДШ.466116.001ЭТ

1 Основные технические данные

1.1 АТИ-5001 предназначено для отображения 50-ти разделов охранно-пожарной сигнализации, отображения тревожных событий с указанием номера раздела и вида событий. АТИ-5001 предназначено для эксплуатации в составе интегрированной системы безопасности «Антел» под управлением пульта контроля и управления.

1.2 АТИ-5001 предназначено для непрерывной круглосуточной работы в помещениях при температуре окружающей среды минус 40 до +50 °С и при относительной влажности воздуха до 90 % при температуре 25 °С.

1.3 Масса АТИ-5001 не превышает 1,5 кг.

1.4 Габаритные размеры устройства не превышают 350x150x50 мм.

1.5 АТИ-5001 обеспечивает работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 18 до 56 В при мощности потребления до 3 Вт.

1.6 Средний срок службы АТИ-5001 не менее десяти лет.

1.7 Драгметаллы в АТИ-5001 отсутствуют.

2 Комплектность

Комплектность поставки АТИ-5001 соответствует таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во.
ФИДШ.466116.001	Адресное табло индикации АТИ-5001	1
	Саморез оцинкованный DIN 7981 4,2x45	5
	Дюбель распорный пластиковый 6x35	5
	Стяжка нейлоновая 3x100мм	2
ФИДШ.466116.001РЭ	Адресное табло индикации АТИ-5001 Руководство по эксплуатации	1 на 10 АТИ-5001
ФИДШ.466116.001ЭТ	Адресное табло индикации АТИ-5001 Этикетка	1